


# Calderas Murales

DIGITAL



Series X

**Caldaña**®

25-001-11



Sección	Título	Página
<b>1</b>	<b>Introducción</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Encendido, Funcionamiento y Apagado</b>	<b>3</b>
2.1	Controles Preliminares	3
2.2	Tablero de Control	3
2.3	Primer Encendido	4
2.4	Regulación de la Temperatura de Agua Sanitaria	4
2.5	Regulación de la Temperatura de Agua de Calefacción	4
2.6	Control de la Presión del Circuito de Calefacción	4
2.7	Apagado de la Caldera en función anticongelante	4
2.8	Apagado de la Caldera	4
<b>3</b>	<b>Información General</b>	<b>5</b>
3.1	Dimensiones Externas	5
3.2	Componentes Principales	5
3.3	Esquema de Funcionamiento	7
<b>4</b>	<b>Características Técnicas</b>	<b>9</b>
4.1	Ficha Técnica	9
<b>5</b>	<b>Instalación</b>	<b>11</b>
5.1	Lugar de Instalación	11
5.2	Fijación de Caldera	11
5.3	Esquema de Instalación (Modelos Xa30, Xa30 City )	11
5.4	Esquema de Instalación (Modelos X30f, X30f City, X30fP, X30fP City, X35f, X35f City, X35fP, X35fP City, X35T City, X35TP City, Xa30, Xa30 City, Xa30f, Xa30f City, Xa30fP, Xa30fP City, Xa30T City, Xa30TP City, Xa35f, Xa35f City, Xa35fP, Xa35fP City, Xa35T City, Xa35TP City)	12
5.5	Conexión Hidráulica	13
5.6	Conexión de Gas	14
5.7	Conexión Eléctrica	14
5.8	Conexión del Termostato de Ambiente	15
5.9	Llenado del Circuito	15
5.10	Salida de Humos - Condiciones Generales	15
5.10.1	Salida de Humos - Calderas de Tiro Natural	16
5.10.1.1	Rejilla de entrada de aire	16
5.10.1.2	Consideraciones sobre conductos de ventilación ajenos a la caldera	17
5.10.1.3	Esquema de la salida de humos	18
5.10.1.4	Sombbrero reglamentario	19
5.10.1.5	Remate a los cuatro vientos	19
5.10.2.1	Salida de Humos - Calderas de Tiro Balanceado Coaxial Horizontal	20
5.10.2.2	Salida de Humos - Calderas de Tiro Balanceado Coaxial Vertical	22
5.10.3	Salida de Humos - Calderas de Tiro Balanceado Bitubo	24
5.10.4	Salida de Humos - Calderas de Tiro Forzado	27
<b>6</b>	<b>Mantenimiento</b>	<b>30</b>
6.1	Operaciones preliminares de Mantenimiento	30
6.2	Operaciones de mantenimiento	30
6.2.1	Control de la presión de alimentación de gas	30
<b>7</b>	<b>Problemas de Funcionamiento y Señalización de Anomalías</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>Garantía</b>	<b>32</b>

### 1 Introducción

Este manual contiene información sobre el uso, instalación y mantenimiento de las calderas CALDAIA modelos Digital Xa30, Xa30 City, X30f, X30f City, X30fP, X30fP City, X35f, X35f City, X35fP, X35fP City, X35T City, X35TP City, Xa30, Xa30 City, Xa30f, Xa30f City, Xa30fP, Xa30fP City, Xa30T City, Xa30TP City, Xa35f, Xa35f City, Xa35fP, Xa35fP City, Xa35T City, y Xa35TP City.

Se recomienda la lectura del presente manual antes de la instalación del equipo.

La instalación debe estar realizada en un todo de acuerdo con las disposiciones de ENARGAS, municipales o locales según corresponda.

Las características principales de la caldera se detallan a continuación:

- ✍ Reducidas dimensiones.
- ✍ Computadora central para la regulación y el control de la caldera. Tablero de control digital.
- ✍ Encendido electrónico automático.
- ✍ Quemador de acero inoxidable tipo multi gas.
- ✍ Intercambiador de calor Gas/Agua de alto rendimiento construido en cobre.
- ✍ Vaso de expansión cerrado.
- ✍ Bomba circuladora de tres velocidades en el circuito de calefacción con purgador de aire automático.
- ✍ Válvula de gas con modulación continua controlada por la computadora central.
- ✍ Indicador de anomalías en el display del tablero de control de funcionamiento.
- ✍ Termostato de seguridad límite que corta la entrada de gas al quemador en caso de sobretemperatura en el intercambiador de calor primario.
- ✍ Intercambiador de calor Agua/Agua de acero inoxidable para la producción de agua sanitaria (Modelos Xa30, Xa30f, Xa30 City, Xa30f City, Xa30T City, Xa30fP, Xa30fP City, Xa30TP City, Xa35f, Xa35f City, Xa35T City, Xa35fP, Xa35fP City y Xa35TP City).
- ✍ Cámara de combustión cerrada (Modelos X30f, X30f City, X30fP, X30fP City, X35f, X35f City, X35fP, X35fP City, Xa30f, Xa30f City, Xa30fP, Xa30fP City, Xa35f, Xa35f City, Xa35fP y Xa35fP City).
- ✍ Salida de humos por tiro forzado para facilitar la evacuación de los productos de la combustión (Modelos X30f, X30f City, X30fP, X30fP City, X35f, X35f City, X35T City, X35fP, X35fP City, X35TP City, Xa30f, Xa30f City, Xa30T City, Xa30fP, Xa30fP City, Xa30TP City, Xa35f, Xa35f City, Xa35T City, Xa35fP, Xa35fP City y Xa35TP City).
- ✍ Termostato de humos que corta la entrada de gas al quemador en caso de problemas en el tiraje natural de la caldera (Modelos Xa30 y Xa30 City).
- ✍ Presostato que corta la entrada de gas al quemador en caso de problemas en el tiraje forzado de la caldera (Modelos X30f, X30f City, X30fP, X30fP City, X35f, X35f City, X35T City, X35fP, X35fP City, X35TP City, Xa30f, Xa30f City, Xa30T City, Xa30fP, Xa30fP City, Xa30TP City, Xa35f, Xa35f City, Xa35T City, Xa35fP, Xa35fP City y Xa35TP City).
- ✍ Regulación de la temperatura de calefacción para radiadores entre 40 y 85°C para los modelos con tiraje forzado y entre 60 y 85 °C para los modelos de tiro natural.
- ✍ Regulación de la temperatura de calefacción para piso radiante entre 30 y 50°C para los modelos con tiraje forzado únicamente.
- ✍ Regulación de la temperatura de agua sanitaria entre 30 y 60°C.
- ✍ Rendimiento térmico superior al 92%.
- ✍ Conexión para termostato de ambientes o programador horario con termostato remoto.
- ✍ Conexión para sonda anticipadora en instalaciones para piso radiante.
- ✍ By-pass automático.
- ✍ Filtro de interferencias de radio.
- ✍ Función que evita el congelamiento del agua de la caldera en dos etapas.
- ✍ Válvula desviadora eléctrica (Modelos Xa30, Xa30f, Xa30 City, Xa30f City, Xa30T City, Xa30fP, Xa30fP City, Xa30TP City, Xa35f, Xa35fC, Xa35T City, Xa35fP, Xa35fP City y Xa35TP City).
- ✍ Control de circulación del agua de calefacción.
- ✍ Función antibloqueo de la bomba circuladora.

## 2 Encendido, funcionamiento y apagado


### 2.1 Controles preliminares

Al encender la caldera por primera vez, controlar:

- ✍ Que se encuentren abiertas las válvulas colocadas entre la instalación y la caldera.
- ✍ Que la instalación se encuentre completamente llena y a la presión correspondiente.
- ✍ Que el equipo esté preparado para funcionar con el tipo de gas correcto.
- ✍ Que la llave de entrada de gas se encuentre abierta.
- ✍ Que la tubería de gas esté purgada de aire.
- ✍ Que no haya pérdidas de gas o agua en la instalación o en la caldera.
- ✍ Que el equipo esté correctamente conectado a la línea eléctrica. Que posea una apropiada puesta a tierra y protección con disyuntor diferencial.
- ✍ Que no haya líquido o materiales inflamables en las zonas aledañas al equipo.
- ✍ Que la salida de humos esté de acuerdo a lo indicado en el presente manual.
- ✍ En instalaciones de radiadores y Fan-Coils, verificar la apertura de las válvulas y detentores.
- ✍ En instalaciones de piso radiante, verificar la apertura de las válvulas de los colectores.
- ✍ No poner la caldera en funcionamiento si existiese la posibilidad de que el agua contenida en la misma se encontrara congelada.
- ✍ En el caso de existencia de termostato de ambiente, verificar la correcta regulación del mismo.
- ✍ Que posea entrada de aire permanente al local en función del modelo.
- ✍ Para las calderas de tiro natural verificar que la entrada de aire por la parte inferior no se encuentre obstruida.

**IMPORTANTE:** Antes de instalar la caldera, verifique que el tomacorriente al cual será conectado, esté protegido por un disyuntor diferencial, y posea la conexión a tierra.

### 2.2 Tablero de control



- |  |  |
|--|--|
| “A” – Interruptor principal  | 1 – Estado de la caldera   |
| “B” – Botón de encendido / apagado – Verano / invierno                                   | 2 – Temperatura de agua de calefacción (si se encuentra precedida de la letra “E” significa un funcionamiento anormal de la caldera, ver pág 30) |
| “C” – Regulación de temperatura de agua de calefacción                                   | 3 – Temperatura de agua sanitaria (sólo en los modelos correspondientes)   |
| “D” – Botón de info / service (sólo para el service)                                     | 4 – Presión en el circuito de calefacción  |
| “E” – Regulación de temperatura de agua sanitaria (sólo en los modelos correspondientes) | 5 – Presencia de llama   |
| “F” – Reset de bloqueo   | 6 – Mantenimiento requerido  |
|  | 7 – Modo info / service  |
|  | 8 – Falta de llama   |
|  | 9 – Bloqueo de caldera   |

## 2.3 Primer encendido

Girar en sentido horario el interruptor principal "A" a la posición I. Luego presionar y mantener apretado el botón "B" una vez hasta encender la caldera.

Si la caldera se encuentra en la función invierno ❄️ el quemador se encenderá automáticamente. Si se utiliza un termostato de ambiente, encenderá en caso de que la temperatura sea menor a la configurada en este.


Si la caldera se encuentra en función verano ☀️ el quemador se encenderá cuando se abra un grifo de agua caliente sanitaria (opción disponible en calderas de doble servicio).

Para cambiar de una función a otra (entre verano e invierno), presionar el botón "B".

En este punto la caldera inicia su fase de encendido en el display se mostrara el símbolo de llama "5" 🔥.

En el caso de no verificarse presencia de llama, en el display figurara el símbolo de bloqueo de llama ❌. Para desbloquear la caldera y repetir el ciclo de encendido se deberá presionar y mantener apretado el reset de bloqueo de control de llama "F" hasta que se produzca el desbloqueo de la caldera.

Nota: Antes de entrar en el estado de bloqueo de llama, la caldera repite automáticamente tres veces el ciclo de encendido.




## 2.4 Regulación de la temperatura de agua sanitaria

Seleccione la temperatura de agua sanitaria mediante los botones de regulación de agua sanitaria "E".

El valor de temperatura se podrá leer en el display "3".

Ese valor aparecerá exclusivamente ante la demanda de agua caliente sanitaria. Esta regulación es válida tanto para verano o invierno.

Recomendamos una regulación de agua caliente de entre 41 y 43°C.




## 2.5 Regulación de la temperatura de agua de calefacción

Seleccione la temperatura de agua de calefacción mediante los botones de regulación de agua de calefacción "C".

El valor de temperatura se podrá leer en el display "2".

Una vez seleccionado el valor máximo de temperatura de agua de calefacción, el display marcará la temperatura actual del circuito de calefacción. Esta regulación es válida solo en la posición invierno.




## 2.6 Control de la presión del circuito de calefacción


Es importante controlar periódicamente la presión del circuito de calefacción sobre el display ("4"), siempre y cuando la caldera se encuentre encendida. La presión debe estar entre 0,08 y 0,15 MPa (0,8 y 1,5 bar).

En el caso en que el valor de presión sea menor a 0,08 MPa (0,8 bar) se deberá abrir lentamente el grifo de llenado y esperar unos segundos hasta que la presión indicada en el display sea como máximo 0,15 MPa (1,5 bar). En el momento en que el indicador muestre el valor deseado, cerrar el grifo de llenado.

Vista Inferior




Grifo de Llenado



## 2.7 Apagado de la caldera en función anticongelante

Para apagar la caldera, presione y mantenga apretado el botón "B" hasta que la información en el display desaparezca. En esta condición se mantiene activas las dos funciones anticongelante, activandose la primera al llegar la temperatura de mandada de calefacción a los 7°C activandose la bomba circuladora. Si esto no fuera suficiente, al descender la temperatura de mandada hasta los 5°C se activa el quemador en potencia mínima hasta que la temperatura del agua llegue a los 30°C.




## 2.8 Apagado completo de la caldera

Para un apagado completo presionar y mantener apretado el botón "B" hasta que en el display se apague.

Luego lleve el interruptor principal a la posición "0".


De esta manera se desactiva la función anticongelante.

En caso de ausencia prolongada, cerrar el grifo de gas y desenchufar la caldera. Se recomienda también en el caso de encontrarse en una zona geográfica excesivamente fría y especialmente en invierno, vaciar las cañerías de agua sanitaria y calefacción con el fin de evitar el congelamiento del agua que pudiera encontrarse en ellas.




## 3 Información general

### 3.1 Dimensiones externas



### 3.2 Componentes principales


Modelos Xa30f, Xa30fP, Xa30f City, Xa30T City, Xa30fP City, Xa30TP City, Xa35f, Xa35fP, Xa35f City, Xa35fP City, Xa35T City, Xa35fP City, Xa35TP City



- 1) Presostato de humos
- 2) Vaso de expansión
- 3) Termostato de seguridad
- 4) Cámara de combustión cerrada
- 5) Electroventilador
- 6) Válvula desviadora eléctrica
- 7) Transductor de presión
- 8) Sonda de calefacción
- 9) Sonda agua sanitaria
- 10) Válvula de gas
- 11) Tablero de control
- 12) Flujostato agua sanitaria
- 13) Bomba circuladora
- 14) Intercambiador a placas
- 15) Quemador
- 16) Monoelectrodo
- 17) Intercambiador primario
- 18) Válvula de sobrepresión


**Componentes principales**

*Modelos Xa30, Xa30 City*



- 1) Termostato de cámara de combustión
- 2) Vaso de expansión
- 3) Termostato de seguridad
- 4) Cámara de combustión abierta
- 5) Cámara de humos
- 6) Termostato de humos
- 7) Transductor de presión
- 8) Sonda de calefacción
- 9) Sonda agua sanitaria
- 10) Válvula de gas
- 11) Tablero de control
- 12) Flujostato agua sanitaria
- 13) Bomba circuladora
- 14) Intercambiador a placas
- 15) Quemador
- 16) Monoelectrodo
- 17) Intercambiador primario
- 18) Válvula de sobrepresión
- 19) Válvula desviadora eléctrica


*Modelos X30f, X30fP, X30f City, X30fP City, X35f, X35fP, X35f City, X35fP City, X35T City, X35fP City, X35TP City*



- 1) Presostato de humos
- 2) Vaso de expansión
- 3) Termostato de seguridad
- 4) Cámara de combustión cerrada
- 5) Electroventilador
- 7) Transductor de presión
- 8) Sonda de calefacción
- 10) Válvula de gas
- 11) Tablero de control
- 13) Bomba circuladora
- 15) Quemador
- 16) Monoelectrodo
- 17) Intercambiador primario
- 18) Válvula de sobrepresión


## 3.3 Esquema de Funcionamiento

Modelos Xa30f, Xa30fP, Xa30f City, Xa30T City, Xa30fP City, Xa30TP City, Xa35f, Xa35fP, Xa35f City, Xa35fP City, Xa35T City, Xa35fP City, Xa35TP City




- 1) Presostato de humos
- 2) Vaso de expansión
- 3) Termostato de seguridad
- 4) Cámara de combustión
- 5) Electroventilador
- 6) Válvula desviadora eléctrica
- 8) Sonda de calefacción
- 9) Sonda agua sanitaria
- 10) Válvula de gas
- 12) Flujostato agua sanitaria
- 13) Bomba circuladora
- 14) Intercambiador a placas
- 15) Quemador
- 17) Intercambiador primario
- 18) Válvula de sobrepresión
- 19) Válvula by pass
- 20) Filtro y restrictor de caudal
- 21) Grifo de llenado

Modelos Xa30, Xa30 City



- 1) Termostato de cámara de Combustión
- 2) Vaso de expansión
- 3) Termostato de seguridad
- 5) Cámara de humos
- 6) Termostato de humos
- 8) Sonda de calefacción
- 9) Sonda agua sanitaria
- 10) Válvula de gas
- 12) Flujostato agua sanitaria
- 13) Bomba circuladora
- 14) Intercambiador a placas
- 15) Quemador
- 17) Intercambiador primario
- 18) Válvula de sobrepresión
- 19) Válvula desviadora eléctrica
- 20) Filtro y restrictor de caudal
- 21) Grifo de llenado
- 22) Válvula by pass

Modelos X30f, X30fP, X30f City, X30fP City, X35f, X35fP, X35f City, X35fP City, X35T City, X35fP City, X35TP City



- 1) Presostato de humos
- 2) Vaso de expansión
- 3) Termostato de seguridad
- 4) Cámara de combustión
- 5) Electroventilador
- 8) Sonda de calefacción
- 10) Válvula de gas
- 13) Bomba circuladora
- 15) Quemador
- 17) Intercambiador primario
- 18) Válvula de sobrepresión
- 19) Válvula by pass
- 21) Grifo de llenado

## 4 Características técnicas

### 4.1 Ficha técnica

	Unidad	Xa30	X30f X30fP	Xa30f Xa30fP	X35f X35fP	Xa35f Xa35fP
<b>Descripción</b>						
Potencia máxima consumida Gas Natural	Kcal/h	30.500	30.500	30.500	34.000	34.000
Potencia mínima consumida Gas Natural	Kcal/h	11.500	9.200	9.200	12.000	12.000
Potencia Entregada máxima Gas Natural	Kcal/h	28.000	28.000	28.000	31.000	31.000
Potencia Entregada mínima Gas Natural	Kcal/h	10.500	8.500	8.500	11.000	11.000
Potencia máxima consumida Gas Licuado	Kcal/h	25.500	25.500	25.500	-	28.600
Potencia mínima consumida Gas Licuado	Kcal/h	9.250	9.250	9.250	-	10.300
Potencia Entregada máxima Gas Licuado	Kcal/h	23.150	23.150	23.150	-	26.400
Potencia Entregada mínima Gas Licuado	Kcal/h	8.400	8.400	8.400	-	9.400
Rendimiento nominal	%	92,5	92	92,7	92,7	92,7

### Calefacción

Regulación temp. agua calef. (Radiadores o F/C)	°C	60 - 85	40 - 85	40 - 85	40 - 85	40 - 85
Regulación temp. agua calef. (Piso Radiante)	°C	-	30 - 50	30 - 50	30 - 50	30 - 50
Volumen del vaso expansión	Lts	7	7	7	7	7
Presión de nitrógeno del vaso de expansión	bar	1	1	1	1	1
Presión máx de func. circuito de calefacción	MPa (bar)	0,3 (3)	0,3 (3)	0,3 (3)	0,3 (3)	0,3 (3)
Temperatura máxima	°C	90	90	90	90	90

### Sanitaria

Caudal continuo $\Delta T$ 20°C Gas Natural	L/min	20	-	20	-	23
Caudal continuo $\Delta T$ 20°C Gas Licuado	L/min	15,7	-	15,7	-	17,3
Presión máxima sanitario	MPa (bar)	0,6 (6)	-	0,6 (6)	-	0,6 (6)
Presión mínima sanitario	MPa (bar)	0,05 (0,5)	-	0,05 (0,5)	-	0,05 (0,5)
Regulación temperatura sanitario mín-máx	°C	30 - 60	-	30 - 60	-	30 - 60

### Características eléctricas

Tensión/Frecuencia	V/Hz	220/50-60				
Potencia	W	88	140			

### Dimensiones

Largo	mm	400				
Alto	mm	770				
Profundidad	mm	340				
Peso	Kg.	38	33	38,2	38	38,5
Mandada/Retorno	Pulg.	3/4				
Entrada (llenado) / Salida agua sanitaria	Pulg.	1/2				
Gas	Pulg.	3/4				
Ø tubo de salida de humos tiro natural	Pulg.	6	-	-	-	-
Ø tubo descarga/aspiración concéntrico	mm	-	60/100	60/100	60/100	60/100
Largo tubo descarga/aspiración concéntrico mín-máx	m	-	0,5 - 5	0,5 - 5	0,5 - 3	0,5 - 3
Ø tubo de aspiración para sistemas bitubo	mm	-	100	100	100	100
Largo tubo aspiración sistema bitubo mín-máx	m	-	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 15	0,5 - 15
Ø tubo de descarga para sistemas bitubo	mm	-	80	80	80	80
Largo tubo descarga sistema bitubo mín-máx	m	-	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 15	0,5 - 15
Ø tubo descarga sistema de tiro forzado	mm	-	-	-	-	-
Largo tubo descarga sistema de tiro forzado mín-máx	m	-	-	-	-	-

### Presión de Alimentación de Gas (en funcionamiento)

Gas natural	mm.c.a.	180
Gas licuado	mm.c.a.	280

### Presión de Gas en el quemador (en funcionamiento)

Gas natural máx.	mm.c.a.	130	120	112	130	130
Gas natural mín.	mm.c.a.	20	10	20	11	11
Gas licuado máx.	mm.c.a.	250	250	250	-	250
Gas licuado mín.	mm.c.a.	40	40	40	-	40

**Características técnicas**

**4.1 Ficha técnica**

Descripción	Unidad	Xa30 City	X30f City X30fP City	Xa30f City Xa30fP City Xa30T City Xa30TP City	X35f City X35fP City X35T City X35TP City	Xa35f City Xa35fP City Xa35T City Xa35TP City
Potencia máxima consumida Gas Natural	Kcal/h	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
Potencia mínima consumida Gas Natural	Kcal/h	11.500	9.200	9.200	12.000	12.000
Potencia Entregada máxima Gas Natural	Kcal/h	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
Potencia Entregada mínima Gas Natural	Kcal/h	10.500	8.500	8.500	11.000	11.000
Potencia máxima consumida Gas Licuado	Kcal/h	-	-	-	-	-
Potencia mínima consumida Gas Licuado	Kcal/h	-	-	-	-	-
Potencia Entregada máxima Gas Licuado	Kcal/h	-	-	-	-	-
Potencia Entregada mínima Gas Licuado	Kcal/h	-	-	-	-	-
Rendimiento nominal	%	92,5	92	92,7	92,7	92,7

**Calefacción**

Regulación temp. agua calef. (Radiadores o F/C)	°C	60 - 85	40 - 85	40 - 85	40 - 85	40 - 85
Regulación temp. agua calef. (Piso Radiante)	°C	-	30 - 50	30 - 50	30 - 50	30 - 50
Volumen del vaso expansión	Lts	7	7	7	7	7
Presión de nitrógeno del vaso de expansión	bar	1	1	1	1	1
Presión máx de func. circuito de calefacción	MPa (bar)	0,3 (3)	0,3 (3)	0,3 (3)	0,3 (3)	0,3 (3)
Temperatura máxima	°C	90	90	90	90	90

**Sanitaria**

Caudal continuo $\Delta T$ 20°C Gas Natural	L/min	14	-	14	-	14
Caudal continuo $\Delta T$ 20°C Gas Licuado	L/min	-	-	-	-	-
Presión máxima sanitario	MPa (bar)	0,6 (6)	-	0,6 (6)	-	0,6 (6)
Presión mínima sanitario	MPa (bar)	0,05 (0,5)	-	0,05 (0,5)	-	0,05 (0,5)
Regulación temperatura sanitario mín-máx	°C	30-60	-	30-60	-	30-60

**Características eléctricas**

Tensión/Frecuencia	V/Hz	220/50-60				
Potencia	W	88	140			

**Dimensiones**

Largo	mm	400				
Alto	mm	770				
Profundidad	mm	340				
Peso	Kg.	38	33	38,2	38	38,5
Mandada/Retorno	Pulg.	3/4				
Entrada (llenado) / Salida agua sanitaria	Pulg.	1/2				
Gas	Pulg.	3/4				
Ø tubo de salida de humos tiro natural	Pulg.	5	-	-	-	-
Ø tubo descarga/aspiración concéntrico	mm	-	60/100	60/100	60/100	60/100
Largo tubo descarga/aspiración concéntrico mín-máx	m	-	0,5 - 5	0,5 - 5	0,5 - 3	0,5 - 3
Ø tubo de aspiración para sistemas bitubo	mm	-	100	100	100	100
Largo tubo aspiración sistema bitubo mín-máx	m	-	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 15	0,5 - 15
Ø tubo de descarga para sistemas bitubo	mm	-	80	80	80	80
Largo tubo descarga sistema bitubo mín-máx	m	-	0,5 - 20	0,5 - 20	0,5 - 15	0,5 - 15
Ø tubo descarga sistema de tiro forzado	mm	-	-	80	80	20
Largo tubo descarga sistema de tiro forzado mín-máx	m	-	-	0,5 - 20	0,5 - 15	0,5 - 15

**Presión de Alimentación de Gas (en funcionamiento)**

Gas natural	mm.c.a.	180				
Gas licuado	mm.c.a.	-				

**Presión de Gas en el quemador (en funcionamiento)**

Gas natural máx.	mm.c.a.	60	50	45	50	50
Gas natural mín.	mm.c.a.	20	10	20	11	11
Gas licuado máx.	mm.c.a.	-	-	-	-	-
Gas licuado mín.	mm.c.a.	-	-	-	-	-

## 5 Instalación

La instalación debe ser realizada por un instalador matriculado y en un todo de acuerdo con lo establecido en las disposiciones y normas mínimas para la ejecución de instalaciones de gas y del presente manual.

Cualquier manipulación de los dispositivos de seguridad, entraña un grave riesgo para la salud, cuyas consecuencias serán responsabilidad de quien la efectuará.

La presión en la entrada de agua de la caldera no debe superar los 0,45 MPa (4,5 bar). En caso de poseer mayor presión a la entrada, se debe colocar una válvula reductora de presión regulada a 0,45 MPa (4,5 bar).

### 5.1 Lugar de instalación

El lugar de instalación del equipo debe cumplir con las disposiciones indicadas en el presente manual además de las disposiciones provinciales y municipales de ENARGAS.

En caso que el equipo se coloque en el interior de un local, se deben respetar las indicaciones de ENARGAS y municipales, tanto para el tipo de local como para la salida de humos.

**ATENCIÓN: Cuando se trate de calentadores que funcionen con gas licuado no podrán instalarse en subsuelos.**

### Importante

Las calderas no pueden ser colocadas en nichos o muebles que impidan la entrada de aire al quemador, bajo ninguna circunstancia. Para las calderas de tiro natural (modelos Xa30 y Xa30 City) recomendamos la instalación en locales no habitados ni vinculados a locales habitados.

En el caso de instalarse la caldera en un local habitado, es altamente recomendable colocar en el mismo un detector de CO (monóxido de carbono) y Gas (el que corresponda a la caldera).


### 5.2 Fijación de caldera

- ✍ Mantener debajo de la caldera una distancia de 40 cm libre de obstáculos (mantener arriba de la caldera una distancia mínima de 50 cm).
- ✍ Presentar la tubería de instalación como lo muestra la plantilla de instalación.
- ✍ Fijar al muro los dos soportes que sostienen la caldera con tarugos y tornillos de 10 mm.
- ✍ Colocar la caldera en los soportes previamente fijados.


### 5.3 Esquema de instalación

Modelos X30, X30 City, Xa30, Xa30 City

Vista Lateral




Vista frontal




**5.4 Esquema de instalación**

Modelos X30f, X30f City, X30fP, X30fP City, X35f, X35f City, X35fP, X35fP City, X35T City, 35TP City, Xa30f, Xa30f City, Xa30fP, Xa30fP City, Xa30T City, Xa30TP City, Xa35f, Xa35f City, Xa35fP, Xa35fP City, Xa35T City, Xa35TP City

**Vista lateral**






**Vista frontal**



## 5.5 Conexión hidráulica (opcional)


- ✍ Previamente a la conexión se aconseja limpiar la instalación para eliminar impurezas en la cañería y/o radiadores, las cuales pueden dañar la caldera.
- ✍ Proceda a la conexión hidráulica de la caldera tal como lo indica el punto 5.2 de este manual. Conectar la salida de la válvula de seguridad a la cañería de desagote. En el caso de no hacer esta conexión la empresa no se hace responsable de los daños que pudieran ocasionarse.
- ✍ Colocar válvulas de cierre total de paso del circuito de calefacción.
- ✍ Se recomienda la instalación de un filtro "Y" con malla de acero inoxidable en el circuito de calefacción.





### 5.6 Conexión de gas (opcional)


- ✍ Proceder a la limpieza de la cañería de gas para eliminar impurezas que pudieran afectar el normal funcionamiento de la caldera.
- ✍ Alimentar la caldera con una cañería de igual o mayor dimensión que la usada en la caldera.
- ✍ Verificar el estado de la instalación y la conexión dentro y fuera de la caldera.
- ✍ Colocar una válvula para la desconexión de la caldera.
- ✍ Conectar la línea de gas a la caldera.
- ✍ Abrir la válvula y purgar el aire remanente de la cañería.
- ✍ Verificar la estanqueidad de la conexión.



### 5.7 Conexión eléctrica

Siguiendo con la normativa local vigente, respete las siguientes instrucciones:

- ✍ La alimentación eléctrica a la caldera debe ser con una línea monofásica de 220/230V - 50/60Hz respetando la polaridad (fase "F" - neutro "N").
- ✍ Es obligatorio la conexión a tierra del equipo (⊕).
- ✍ La línea de neutro debe tener 0V respecto de tierra.
- ✍ La tensión mínima de funcionamiento de la caldera es de 195V.
- ✍ El tomacorriente donde se conecte la caldera debe encontrarse a no menos de 15 cm de cualquier punto del equipo. En ningún caso debe quedar tapado por el mismo.
- ✍ Es obligatorio la instalación de una llave termomagnética bipolar de 3 amper exclusiva para el equipo.
- ✍ Verificar que la vivienda posea un disyuntor diferencial que proteja al equipo.
- ✍ No colocar triples ni extensiones entre la ficha de la caldera y el tomacorriente.
- ✍ Es altamente recomendable instalar un protector de sobretensión y descargas atmosféricas.




**IMPORTANTE:** Este artefacto cuenta con una fijación del tipo Y. Por lo tanto si el cordón de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, por su representante o por cualquier persona calificada para evitar peligro.

## 5.8 Conexión del termostato de ambiente

Para la conexión eléctrica del termostato de ambiente es necesario abrir el puente eléctrico en el cable provisto para el termostato de ambiente y conectarlo en el termostato de ambiente tal como lo indica la figura para cada caso.

**Importante: Bajo ninguna circunstancia se debe alimentar el cable de conexión del termostato de ambiente a la caldera con 220 volts.**




## 5.9 Llenado del circuito

Una vez efectuadas las conexiones de la caldera, proceda al llenado tal como se indica a continuación:

- ✍ Verificar previamente que la presión de agua de alimentación sea la suficiente.
- ✍ Abrir las válvulas de purga de aire de los radiadores.
- ✍ Abrir gradualmente el grifo de llenado de la caldera.
- ✍ Es conveniente realizar esta operación con agua a una temperatura no superior a los 35°C.
- ✍ Cerrar las purgas de aire de los radiadores en el momento en que comience a salir agua de las mismas.
- ✍ Verificar que el manómetro indique que la presión del circuito de calefacción se encuentra entre 0,08 y 0,2 MPa (0,8 y 2 bar)
- ✍ Cerrar la válvula de llenado.
- ✍ Durante el funcionamiento de la caldera, la presión en el circuito de calefacción aumenta. Verificar que ese valor de presión no supere los 0,25 MPa (2,5 bar)

Vista Inferior



NOTA: El circuito de calefacción debe funcionar presurizado (Válvula de llenado cerrada) y sin reposición de agua permanente (Válvula de llenado abierta).

## 5.10 Salida de humos

*Condiciones generales para todos los modelos*

La salida de humos es de fundamental importancia para el buen funcionamiento de la caldera. Para ello se aconseja que el tubo utilizado cumpla con los siguientes requisitos:

- ✍ Tener una adecuada aislación térmica.
- ✍ Resistir la temperatura de los humos y la condensación que pudiera generarse dentro de la tubería.
- ✍ Poseer suficiente resistencia mecánica y poca conductividad térmica.
- ✍ Ser perfectamente uniforme.
- ✍ Ser estanco y no permitir la fuga de los gases quemados.
- ✍ Impedir el ingreso de agua condensada dentro de la caldera.
- ✍ El conducto de salida de humos debe ser exclusivo para la caldera.

### **5.10.1 Salida de humos - Calderas de tiro natural**

Modelos Xa30, Xa30 City

Las calderas con cámara de combustión abierta, deben ser instaladas en un local de acuerdo a las disposiciones actuales de ENARGAS, debiéndose respetar además las disposiciones provinciales y municipales.

#### **Importante**

**Por ser de tiro natural, estos modelos no pueden ser colocados en nichos o muebles que impidan la entrada de aire al quemador, bajo ninguna circunstancia.**

**Este artefacto cuenta con un dispositivo de seguridad especial para prevenir accidentes por monóxido de carbono (CO). No obstante, no recomendamos su instalación en locales habitados ni vinculados a locales habitados, ni evitan las exigencias reglamentarias de ventilación del ambiente.**

Las calderas de cámara abierta, no se instalarán en ningún caso sobre piletas, cocinas, lavabos o cualquier otro artefacto sanitario. Asimismo, no pueden instalarse en dormitorios, pasos, baños, locales con medidores de gas o luz. Preferentemente se instalarán en locales exclusivos para dichos artefactos.

El conducto deberá estar a una distancia de más de 15 cm de cualquier material combustible.

Si en algún caso se debiera atravesar un piso y/o tabique construido en material combustible, deberá realizarse una abertura 5 cm mayor que el diámetro del conducto de salida y colocar material aislante e ignífugo en ese espacio.

En caso de reemplazo de calderas, verificar el cumplimiento de las condiciones para la salida de gases de combustión antes de la puesta en marcha inicial.


El diámetro del conducto deberá ser siempre igual al diámetro de la brida de salida de gases quemados que tiene el artefacto a instalar, no debiendo en ningún punto (acoples, curvas, etc.) experimentar ninguna clase de disminución de sección o escalonamiento.


El conducto de evacuación de productos de combustión en el caso de calderas tiro natural no es provisto por Caldaia. Nunca conectar la salida de gases de otros artefactos a gas o de otro tipo al conducto de salida de la caldera, ya que existen graves riesgos para la seguridad de las personas e inconvenientes en el conducto de evacuación de gases.

<b>CONDUCTO DE SALIDA DE GASES DE DIÁMETRO:</b> <b>152mm (6") para Xa30;</b> <b>127mm (5") para Xa30 City</b>	<b>ATENCIÓN:</b> Este artefacto debe ser instalado con un conducto para la evacuación de gases de la combustión de: Ø 152mm ( 6") para las Xa30; Ø 127mm ( 5") para las Xa30 City. Su instalación debe ser realizada por un instalado matriculado. Si se destina a REEMPLAZAR a otro artefacto INSTALADO, verifique previamente su COMPATIBILIDAD con el sistema de VENTILACIÓN EXISTENTE. El cumplimiento de estas indicaciones y un periódico mantenimiento, evitarán RIESGOS PARA LA VIDA de los ocupantes de la vivienda.
---	--

#### **5.10.1.1 Rejilla de entrada de aire**

El local en donde se encuentre instalada la caldera deberá tener una entrada de aire permanente desde el exterior, para permitir la correcta combustión de la caldera. La sección de dicha abertura deberá ser mayor o igual a 140 cm<sup>2</sup> libres. Para una rejilla la suma de las secciones de las aberturas (E1xL + E2xL + E3xL + E4xL + etc) debe ser igual a 140 cm<sup>2</sup>. Dichos orificios deberán estar a una altura menor a 30 cm del nivel de piso.






NOTA: la rejilla o rejillas de entrada de aire deben cumplir con la norma NAG215 establecida por ENARGAS y su superficie útil de ventilación debe coincidir o ser mayor a la dada anteriormente.

Recordar que en caso de instalar la caldera en locales con campanas, extractores u otros conductos de ventilación, se debe suplementar la sección de la reja de entrada de aire. Consultar a un instalador matriculado. Véase el siguiente ítem (5.10.1.3) en referencia a este tema.

### **5.10.1.2 Consideraciones sobre conductos de ventilación ajenos a la caldera**




**Atención: No es recomendable instalar la caldera en un local donde hay campanas, extractores de aire o cualquier otro conducto de ventilación (como chimeneas de parrillas etc.). En caso contrario, deberá verificarse que funcionando simultáneamente con la caldera, no afecten el tiraje de la misma.**


**Es indispensable asegurar el ingreso de aire al local aumentando la sección de la rejilla de entrada de aire, para el funcionamiento correcto de la caldera al mismo tiempo que los extractores, campanas u otros conductos de ventilación. Se recomienda consultar a un instalador matriculado.**

**5.10.1.3 Esquema de la salida de humos**


Para evitar que la eventual condensación del vapor de agua producido en la combustión llegue a la caldera se deberá instalar la chimenea de acuerdo a la presente indicación.



Para evitar la corrosión de los tubos de la salida de humos, recomendamos utilizar acero inoxidable AISI316 de un espesor mínimo 0,5mm.




En el caso de tramos de la salida de humos al exterior, se deberá proteger del agua de lluvia la aislación térmica con un tubo camisa de chapa de acero inoxidable, chapa de acero galvanizada o aluminio, asegurando la estanqueidad del mismo.



## 5.10.1.4 Sombrerete reglamentario

En la terminación del conducto se debe colocar un sombrerete reglamentario. Este deberá estar a los cuatro vientos con una altura mínima de 1,80 metros sobre el nivel de un techo o terraza transitable.




Quando se instalen en cocinas, el volumen mínimo de las mismas será:

Hasta 15.000 Kcal/h	- 15 m <sup>3</sup>
Hasta 20.000 Kcal/h	- 20 m <sup>3</sup>
Hasta 25.000 Kcal/h	- 25 m <sup>3</sup>
Hasta 30.000 Kcal/h	- 30 m <sup>3</sup>
Hasta 40.000 Kcal/h	- 40 m <sup>3</sup>

## 5.10.1.5 Remate a los cuatro vientos

En todos los casos de calderas de tiro natural, se deberá respetar el remate de la chimenea a los cuatro vientos. Esta condición es esencial para el buen funcionamiento de la caldera y la salud de las personas.




El gráfico precedente indica la zona donde el sombrerete de la salida de humos se encuentra a los cuatro vientos.


**5.10.2.1 Salida de humos - Calderas de Tiro Balanceado Coaxial Horizontal**

Modelos X30f, X30f City, X30fP, X30fP City, X35f, X35f City, X35fP, X35fP City, Xa30f, Xa30f City, Xa30fP, Xa30fP City, Xa35f, Xa35f City, Xa35fP, Xa35fP City



**IMPORTANTE:**  
Para instalaciones concéntricas de menos de dos metros de longitud lineal (o tres metros vertical) de salida de humos debe colocarse un restrictor (2) tal como lo indica la figura.



- 1) Guarnición Ø128
- 2) Restrictor de humos (h/2mt.)  
(Sólo en los modelos listados anteriormente)
- 3) Codo con brida Ø100/60
- 4) Guarnición de humos Ø60
- 5) Terminal salida de humos
- 6) Tubo PVC Ø100
- 7) Tubo aluminio Ø60
- 8) Cubremuros Ø100
- 9) Niple de conexión Ø60
- 10) Abrazadera para caño Ø100
- 11) Guarnición para abrazadera
- 12) Centrador de tubos coaxiales  
(Para longitudes mayores a 1 mt.)
- 24) Tapa aspiración especial



Detalle de la distancia que debe sobresalir el tubo de aluminio del concéntrico de PVC para poder realizar la fijación del conjunto al terminal de la salida de humos o a un codo.




**Modelos: X30f GN/GL, X30f City, X30fP GN/GL, X30fP City, Xa30f GN, Xa30f City, Xa30fP GN, Xa30fP City**

La instalación de la salida de humos para un sistema concéntrico contempla un codo con brida de 90°, un máximo de 5 metros de conducto y un sombrerete terminal. Cada codo de 90° adicional equivale a una reducción de longitud del conducto de 1,30 mts.

**Modelos: X35f, X35f City, X35fP, X35fP City, Xa30f GL, Xa35f GN/GL, Xa35f City, Xa35fP GN/GL, Xa35fP City**

La instalación de la salida de humos para un sistema concéntrico contempla un codo con brida de 90°, un máximo de 3 metros de conducto y un sombrerete terminal. Cada codo de 90° adicional equivale a una reducción de longitud del conducto de 1,30 mts.


Para sistemas coaxiales, el tubo de descarga de aluminio de Ø60, no debe estar empalmado con cuplas. Entre codo y codo o entre codo y terminal debe ser un tramo de una sola pieza, sin uniones intermedias; con una longitud de hasta 5 mts. Para el caso de tubos plásticos, por su fabricación de hasta 3 mts, se hace necesario que se acoplen dos tramos como se ve en la figura.



### Ejemplo 1

*L1 máx 5 mts para los modelos: X30f GN/GL, X30f City, X30fP GN/GL, X30fP City, Xa30f GN, Xa30f City, Xa30fP GN, Xa30fP City*


*L1 máx 3 mts para los modelos: X35f, X35f City, X35fP, X35fP City, Xa30f GL, Xa35f GN/GL, Xa35f City, Xa35fP GN/GL, Xa35fP City*



### Ejemplo 2


*L1+L2+L3 máx 2,4 mts para los modelos: X30f GN/GL, X30f City, X30fP GN/GL, X30fP City, Xa30f GN, Xa30f City, Xa30fP GN, Xa30fP City*

*L1+L2+L3 máx 0,4 mts para los modelos: X35f, X35f City, X35fP, X35fP City, Xa30f GL, Xa35f GN/GL, Xa35f City, Xa35fP GN/GL, Xa35fP City*




**Nota:** Obsérvese que en los ejemplos dados se determinan distancias mínimas que deben respetarse en cualquier otro tipo de configuración para asegurar la buena evacuación de los productos de combustión.

Se recomienda para facilitar la instalación, empotrar un tubo de mayor diámetro que el de la salida de humos en la pared para evitar amurar el tubo de la caldera a la misma.




**5.10.2.2 Salida de humos - Calderas de Tiro Balanceado Coaxial Vertical**

Modelos X30f, X30f City, X30fP, X30fP City, X35f, X35f City, X35fP, X35fP City, Xa30f, Xa30f City, Xa30fP, Xa30fP City, Xa35f, Xa35f City, Xa35fP, Xa35fP City



Detalle de la distancia que debe sobresalir el tubo de aluminio del concéntrico de PVC para poder realizar la fijación del conjunto al terminal de la salida de humos y de la Caldera.



**IMPORTANTE:**


Para instalaciones concéntricas de menos de dos metros de longitud lineal (o tres metros vertical) de salida de humos debe colocarse un restrictor (2) tal como lo indica la figura.

- 1) Guarnición Ø128
- 2) Restrictor de humos (h/3mt.)  
(Sólo en los modelos listados anteriormente)
- 6) Tubo PVC Ø100
- 7) Tubo aluminio Ø60
- 12) Centrador de tubos coaxiales  
(Para longitudes mayores a 1 mt.)
- 24) Tapa aspiración
- 25) Salida vertical Ø100
- 26) Terminal vertical para salida de humos Ø60/100

**Modelos: X30f GN/GL, X30f City, X30fP GN/GL, X30fP City, Xa30f GN, Xa30f City, Xa30fP GN, Xa30fP City**  
 La instalación de la salida de humos para un sistema concéntrico contempla un máximo de 5 metros de conducto y un sombrerete terminal. Cada codo de 90° adicional equivale a una reducción de longitud del conducto de 1,30 mts.

**Modelos: X35f, X35f City, X35fP, X35fP City, Xa30f GL, Xa35f GN/GL, Xa35f City, Xa35fP GN/GL, Xa35fP City**  
 La instalación de la salida de humos para un sistema concéntrico contempla un máximo de 3 metros de conducto y un sombrerete terminal. Cada codo de 90° adicional equivale a una reducción de longitud del conducto de 1,30 mts.


Para sistemas coaxiales, el tubo de descarga de aluminio de Ø60, no debe estar empalmado con cuplas. Entre codo y codo o entre codo y terminal debe ser un tramo de una sola pieza, sin uniones intermedias; con una longitud de hasta 5 mts. Para el caso de tubos plásticos, por su fabricación de hasta 3 mts, se hace necesario que se acoplen dos tramos como se ve en la figura.



### Ejemplo 3

*L1 máx 5 mts para los modelos:  
 X30f GN/GL, X30f City, X30fP GN/GL, X30fP City,  
 Xa30f GN, Xa30f City, Xa30fP GN, Xa30fP City*


*L1 máx 3 mts para los modelos:  
 X35f, X35f City, X35fP, X35fP City, Xa30f GL,  
 Xa35f GN/GL, Xa35f City, Xa35fP GN/GL, Xa35fP City*



### Ejemplo 4

*L1+L2+L3 máx 2,4 mts para los modelos:  
 X30f GN/GL, X30f City, X30fP GN/GL, X30fP City,  
 Xa30f GN, Xa30f City, Xa30fP GN, Xa30fP City*



*L1+L2+L3 máx 0,4 mts para los modelos:  
 X35f, X35f City, X35fP, X35fP City, Xa30f GL,  
 Xa35f GN/GL, Xa35f City, Xa35fP GN/GL, Xa35fP City*



**Nota:** Obsérvese que en los ejemplos dados se determinan distancias mínimas que deben respetarse en cualquier otro tipo de configuración para asegurar la buena evacuación de los productos de combustión.

**5.10.3 Salida de humos Calderas de Tiro Balanceado Bitubo**

Modelos X30f, X30f City, X30fP, X30fP City, X35f, X35f City, X35fP, X35fP City, Xa30f, Xa30f City, Xa30fP, Xa30fP City, Xa35f, Xa35f City, Xa35fP, Xa35fP City



- 1) Guarnición Ø128
- 2) Restrictor de humos (h/1mt.)  
(Sólo en los modelos listados anteriormente)
- 5) Terminal de aspiración
- 6) Tubo PVC Ø100
- 8) Cubremuros Ø100
- 9) Niple de conexión Ø60
- 10) Abrazadera para caño Ø100
- 11) Guarnición para abrazadera
- 13) Guarnición de humos Ø80
- 14) Salida con brida Ø80
- 15) Codo Ø80
- 16) Tubo aluminio Ø80
- 17) Terminal salida de humos
- 18) Salida con brida Ø100
- 19) Codo Ø100
- 20) Cubremuros Ø100
- 23) Guarnición en silicona Ø60

**Importante**

-  La opción de salida Bitubo es sólo para calderas a Gas Natural.
-  Para distancias mayores a los 2 metros se debe aislar el tubo de salida de gases quemados para evitar la condensación.

En la terminación del conducto deberá tener una altura mínima de 1,80 metros sobre el nivel del techo o terraza transitable.

El conducto de salida de gases deberá estar a una distancia de más de 15 cm de cualquier material combustible. Si en algún caso se debiera atravesar un piso y/o tabique construido en material combustible, deberá realizarse una abertura 5 cm mayor que el diámetro del conducto de salida y colocar material aislante e ignífugo en ese espacio.

**La distancia mínima a la cual debe estar el terminal de aspiración respecto al de expulsión es de 50 cm y deben estar sobre la misma pared.**



**Modelos: X30f GN, X30f City, X30fP GN, X30fP City, Xa30f GN, Xa30f City, Xa30fP GN, Xa30fP City**

La instalación de la salida de humos para un sistema de conductos separados contempla los tubos de expulsión de gases (Ø80) y de aspiración de aires (Ø100) y el sombrerete terminal. Los conductos pueden ser de hasta un máximo de 20 mts cada uno o su equivalente. Cada codo de 90° equivale a una reducción de longitud del conducto de 1,30 mts.

**Modelos: X35f, X35f City, X35fP, X35fP City, Xa35f GN, Xa35f City, Xa35fP GN, Xa35fP City**

La instalación de la salida de humos para un sistema de conductos separados contempla los tubos de expulsión de gases (Ø80) y de aspiración de aires (Ø100) y el sombrerete terminal. Los conductos pueden ser de hasta un máximo de 15 mts cada uno o su equivalente. Cada codo de 90° equivale a una reducción de longitud del conducto de 1,30 mts.

Para el tubo de salida de humos de aluminio de Ø80, cuando su longitud supere los 6 mts, pueden ser acoplados varios tramos como se ve en la figura. En el caso del tubo aspiración de aire de plástico, cuando su longitud supere los 3 mts, pueden ser acoplados varios tramos como se ve en la figura.




## Ejemplo 1

*L1+L2 máx 18,7 mts para los modelos:  
X30f GN, X30f City, X30fP GN, X30fP City,  
Xa30f GN, Xa30f City, Xa30fP GN,  
Xa30fP City*

*L3+L4 máx 18,7 mts para los modelos:  
X30f GN, X30f City, X30fP GN, X30fP City,  
Xa30f GN, Xa30f City, Xa30fP GN,  
Xa30fP City*

*L1+L2 máx 13,7 mts para los modelos:  
X35f, X35f City, X35fP, X35fP City,  
Xa35f GN, Xa35f City, Xa35fP GN,  
Xa35fP City*

*L3+L4 máx 13,7 mts para los modelos:  
X35f, X35f City, X35fP, X35fP City,  
Xa35f GN, Xa35f City, Xa35fP GN,  
Xa35fP City*



### Ejemplo 1


$L1+L2+L3$  máx 16,1 mts para los modelos:  
X30f GN, X30f City, X30fP GN, X30fP City,  
Xa30f GN, Xa30f City, Xa30fP GN,  
Xa30fP City

$L4+L5+L6$  máx 16,1 mts para los modelos:  
X30f GN, X30f City, X30fP GN, X30fP City,  
Xa30f GN, Xa30f City, Xa30fP GN,  
Xa30fP City

$L1+L2+L3$  máx 11,1 mts para los modelos:  
X35f, X35f City, X35fP, X35fP City,  
Xa35f GN, Xa35f City, Xa35fP GN,  
Xa35fP City

$L4+L5+L6$  máx 11,1 mts para los modelos:  
X35f, X35f City, X35fP, X35fP City,  
Xa35f GN, Xa35f City, Xa35fP GN,  
Xa35fP City

Los terminales deben sobresalir al menos 20 mm de la pared.




**Nota:** Obsérvese que en los ejemplos dados se determinan distancias mínimas que deben respetarse en cualquier otro tipo de configuración para asegurar la buena evacuación de los productos de combustión.

## 5.10.4 Salida de humos - Calderas de Tiro Forzado


Modelos Xa30T City, Xa30TP City, X35T City, X35TP City, Xa35T City, Xa35TP City

Las calderas con cámara de combustión abierta, deben ser instaladas en un local de acuerdo a las disposiciones actuales de ENARGAS, debiéndose respetar además las disposiciones provinciales y municipales.



- 1) Guarnición Ø128
- 2) Restrictor de Humos (h/1mt.)
- 4) Guarnición de humos Ø60  
(Sólo en los modelos listados anteriormente)
- 9) Niple de Conexión Ø60
- 13) Guarnición de humos Ø80
- 14) Salida con Brida Ø80
- 16) Tubo Aluminio Ø80
- 21) Rejilla de aspiración
- 22) Terminal Salida de humos
- 23) Guarnición en silicona Ø60

Detalle de fijación de la Salida con Brida Ø80



**IMPORTANTE:**  
Para sistemas de aspiración del ambiente, se debe verificar que esté colocada la rejilla de aspiración (21) en lugar de la tapa de aspiración especial (24). En caso de no verificarse la presencia de dicha rejilla, contactarse con el servicio técnico de Caldaia antes de poner en funcionamiento la caldera (NO DEBE PONERSE EN FUNCIONAMIENTO).

### Importante

Estos modelos consumen aire del local donde se encuentran instalados, por lo tanto no pueden ser colocados en nichos o muebles que impidan la entrada de aire al quemador, bajo ninguna circunstancia.



**Modelos: Xa30T City, Xa30TP City**

La instalación de la salida de humos para un sistema de tiro forzado contempla un máximo de 20 metros de tubo de Ø80mm y el sombrerete terminal. Cada codo de 90° equivale a una reducción de longitud del conducto de 1,30 metros.

**Modelos: X35T City, X35TP City, Xa35T City, Xa35TP City**

La instalación de la salida de humos para un sistema de tiro forzado contempla un máximo de 15 metros de tubo de Ø80mm y el sombrerete terminal. Cada codo de 90° equivale a una reducción de longitud del conducto de 1,30 metros.


Para lograr longitudes mayores a 6 metros con el tubo de salida de humos de aluminio de Ø80mm, se hace necesario que se acoplen varios tramos como se ve en la figura.



**Ejemplo 1**

*L1 + L2 máx 18,7 mts para modelos:  
Xa30T City, Xa30TP City.*


*L1 + L2 máx 13,7 mts para modelos:  
X35T City, X35TP City,  
Xa35T City, Xa35TP City.*



## Ejemplo 2

*L1 máx 20 mts para modelos:  
Xa30T City, Xa30TP City.*

*L1 máx 15 mts para modelos:  
X35T City, X35TP City,  
Xa35T City, Xa35TP City.*



**Nota:** Obsérvese que en los ejemplos dados se determinan distancias mínimas que deben respetarse en cualquier otro tipo de configuración para asegurar la buena evacuación de los productos de combustión.

El local en donde se encuentre instalada la caldera deberá tener una entrada de aire permanente desde exterior, para permitir la correcta combustión. La sección de dicha abertura deberá ser mayor o igual a 140 cm<sup>2</sup> libres. Para una rejilla la suma de las secciones de las aberturas (E1xL + E2xL + E3xL + E4xL + etc) debe ser igual a los nombrados 140 cm<sup>2</sup>. Dichos orificios deberán estar a una altura menor a 30 cm del nivel de piso.

La abertura en la cual se colocará la rejilla debe respetar la sección efectiva de la misma. No se puede admitir ningún tipo de obstrucción para que se produzca una correcta salida de los gases por el conducto de evacuación de las calderas.

Nota: véase la figuras que ilustran estos conceptos en la pág. 16 de este mismo manual.

En la terminación del conducto deberá tener una altura mínima de 1,80 metros cuando se encuentre instalada sobre el nivel de un techo o terraza transitable.

El conducto deberá estar a una distancia de más de 15 cm de cualquier material combustible.

Si en algún caso se debiera atravesar un piso y/o tabique construido en material combustible, deberá realizarse una abertura 5 cm mayor que el diámetro del conducto de salida y colocar material aislante e ignífugo en ese espacio.

**6 Mantenimiento**

**IMPORTANTE:** Al final de cada período invernal de funcionamiento es necesario una inspección con el fin de mantener la caldera en perfecto estado de eficiencia y seguridad.

ATENCIÓN: Todas las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas por personal capacitado.

**6.1 Operaciones preliminares de mantenimiento**

- Realizar un examen visual de la instalación y verificar que se encuentra en conformidad con las normas vigentes.
- Realizar un examen visual de la salida de humos.
- Controlar la evacuación de los productos de la combustión.
- Controlar la entrada de aire exterior permanente al local en los modelos de tiro natural o que toman aire del ambiente.

**6.2 Operaciones de mantenimiento**

- ✍ Limpiar las posibles incrustaciones en el intercambiador y los electrodos. Remueva eventuales oxidaciones en el quemador.
- ✍ Controlar la regularidad de encendido apagado y funcionamiento del equipo.
- ✍ Verificar que no haya pérdidas visuales de agua.
- ✍ Verificar el funcionamiento de los dispositivos de seguridad. Revisar que no estén cortocircuitados.
- ✍ Verificar la correcta limpieza del intercambiador de calor agua/humos.
- ✍ Controlar el regular funcionamiento de los dispositivos de comando y regulación de la caldera.
- ✍ Verificar el buen funcionamiento e integridad del conducto de salida de humos y que no haya signos de deterioro en el terminal.
- ✍ Verificar la presión estática de la instalación.
- ✍ Controlar el libre flujo de aire comburente.
- ✍ Controlar la presión de gas de alimentación.
- ✍ Controlar la ausencia de condensación sobre la caldera.
- ✍ En las calderas de tiro natural verificar que no haya signos de condensación de agua en la salida de humos.
- ✍ Verificar que no haya pérdidas de gas en las conexiones.

En el caso de sustitución de algún componente de la caldera, es imprescindible utilizar piezas de recambio originales. El uso de otros componentes puede comprometer el correcto funcionamiento del equipo.

Caldiaa no se hace responsable de los problemas que puedan surgir en el caso de no usar piezas de recambio originales y/o mano de obra sin capacitación.


Al terminar la operación de mantenimiento es aconsejable redactar un reporte sobre el estado del equipo haciendo figurar la situación previa al mantenimiento, la situación actual y posibles recomendaciones para la mejor utilización de la caldera.

**6.2.1 Control de presión de alimentación de gas**

Para poder acceder a todos los dispositivos de regulación se debe quitar el panel frontal de la caldera. El equipo ya se encuentra regulado de fábrica para el tipo de gas indicado. No obstante es recomendado verificar el tipo de gas y que la presión de alimentación sea la correcta.

Nota: Controlar que la presión de gas a la entrada del equipo sea la suficiente para el buen funcionamiento del equipo. Dicha operación debe ser hecha con el quemador en funcionamiento a potencia máxima (abriendo al máximo cualquier canilla de agua sanitaria). Encender la caldera (verificar que enciendan los quemadores).

Girar en sentido antihorario el tornillo dispuesto en la toma de presión de entrada "1" (dos vueltas es suficiente). Inserte la sonda de un manómetro en esa misma toma de presión y verifique que el valor de entrada sea aproximadamente el indicado en la tabla correspondiente del punto 4.1 de este manual. Verificado ello, desconecte el manómetro y vuelva a enroscar el tornillo. Coloque nuevamente el panel frontal de la caldera.



## 7 Problemas de funcionamiento y señalización de anomalías

Visualización en el Display	Problema	Causa	Solución
<b>Display Apagado</b>	No llega corriente eléctrica al display	La caldera no está enchufada Fusible quemado	Enchufar la caldera Reemplazar el fusible (contactar al servicio técnico)
	La caldera se encuentra bloqueada y fuera de funcionamiento	Existe una anomalía de funcionamiento indicada con un código de E01 al E09	Revisar a que corresponde el error y presionar el botón de desbloqueo. Si persiste contactar al servicio técnico
<b>E01</b> y 	Falta de llama	Falta o disminución de presión de gas en la entrada de la caldera Rejas de ventilación del local obstruidas o insuficientes Conducto y/o terminal de humos mal instalado	Verificar que la válvula de paso de gas se encuentra abierta; y la presión de gas en la entrada de la caldera a potencia máxima Contactar a un instalador matriculado Corregir la instalación según lo indicado en el presente manual
<b>E02</b>	Intervención del termostato de humos / presostato de humos (según corresponda)	Obstrucción en la salida de humos Conducto y/o terminal de humos defectuoso. Intercambiador de calor agua/humos obstruido	Verificar el conducto de salida de humos Corregir la instalación según lo indicado en el presente manual Contactar al servicio técnico
<b>E03</b>	Avería del sensor de temperatura	Mal funcionamiento del sensor de temperatura de agua de calefacción	Reemplazar o reparar el sensor (contactar al servicio técnico)
<b>E04</b>	Avería del sensor de temperatura	Mal funcionamiento del sensor de temperatura de agua sanitaria	Reemplazar o reparar el sensor (contactar al servicio técnico)
<b>E05</b>	Anomalías en el modulador de la válvula de gas	Problema en la corriente del modulador	Conectar correctamente el cable del modulador. Si el problema persiste contactar al servicio técnico
<b>E06</b>	Sobretemperatura en el circuito primario	Temperatura de agua de mandada superior a los 90°C	Bajar la temp. de calefacción. Si el problema persiste, contactar al servicio técnico
<b>E07</b>	Protección bomba circuito primario	Presencia de aire en el circuito primario Se encuentra trabada la bomba circuladora Obstrucción en el circuito primario	Purgar el aire en la instalación Destruir la bomba de circuladora Limpiar el circuito primario
<b>E08</b>	Falta de agua en el circuito primario	Presión de agua en el circuito primario menor a 0,08 MPa (0,8 bar)	Elevar la presión de agua en el circuito primario tal como se indica en el presente manual y luego presionar el botón de reset. Si el problema persiste, contactar al servicio técnico
	Exceso de presión de agua en el circuito primario	Presión de agua en el circuito primario mayor a 0,25 MPa (2,5 bar)	Bajar la presión de agua en el circuito primario y luego presionar el botón de reset. Si el problema persiste, contactar al servicio técnico
<b>E09</b>	Intervención del termostato de seguridad	Temperatura en el circuito primario mayor a los 100°C Temperatura de agua sanitaria seteada demasiado alta Se encuentra trabada la bomba circuladora	Purgar de aire el circuito primario de la caldera y luego presionar el botón de reset. Si el problema persiste, contactar al servicio técnico Regular a 42/44°C Destruir la bomba de circuladora
<b>E10</b>	Error de programación	Corte de la energía eléctrica o sobretensión	Contactar al servicio técnico
<b>El display no marca error</b>	No funciona la calefacción	Temperatura del agua de calefacción de la caldera regulada muy baja	Elevar la temperatura de regulación del agua de calefacción en la caldera
	No funciona el agua sanitaria	Filtro flujostato de priorización sucio	Limpiar el filtro flujostato de priorización (contactar al servicio técnico)
	Temperatura de agua sanitaria muy alta	Temperatura de agua sanitaria regulada muy alta en la caldera Poco caudal de agua sanitaria	Bajar la temperatura de agua sanitaria en el display de la caldera hasta el valor adecuado Aumentar el caudal de agua sanitaria
	Temperatura de agua sanitaria muy baja	Temperatura de agua sanitaria regulada muy baja en la caldera Exceso de caudal de agua	Elevar la temperatura de agua sanitaria en el display de la caldera hasta el valor adecuado Disminuir el caudal
	La caldera se prende y apaga repetidamente en agua sanitaria	Temperatura de agua sanitaria regulada muy alta en la caldera Poco caudal de agua sanitaria	Bajar la temperatura de agua sanitaria en el display de la caldera hasta el valor adecuado Aumentar el caudal de agua sanitaria
	Condensación de vapor de agua de los productos de la combustión en la salida de humos o en la caldera	Deficiente instalación de la salida de humos de la caldera Falta de entrada de aire exterior reglamentario	Corregir la instalación de la salida de humos de la caldera. El equipo NO debe funcionar en estas condiciones (contactar al servicio técnico) Permitir la entrada de aire exterior al local donde se encuentra la caldera

**8 Garantía**

**Importante: Para hacer uso de esta garantía es imprescindible la presentación de la factura de compra.**

**Condiciones de la garantía:**

CALDAIA garantiza sus calderas por el término de 12 meses a partir de la fecha de venta indicada en la factura correspondiente. La garantía se limita a defectos de fabricación y se reparará sin cargo en el plazo fijado, exclusiva y únicamente por intermedio del servicio técnico autorizado o en nuestra fábrica. Requerimos para validar esta garantía que se completen los datos solicitados más adelante en esta página.

Las eventuales sustituciones o reparaciones de partes del equipo, no modifican la fecha de vencimiento de la garantía. Las partes y componentes sustituidos en garantía quedarán en propiedad de CALDAIA.

La revisión de la caldera se realizará en el lugar donde se encuentre instalado dentro de los 50 Km desde la ubicación del servicio técnico. De no ser posible su reparación en el lugar, la misma deberá ser enviada al servicio autorizado más próximo, a cargo del cliente.

Dentro de los 30 días de la recepción de la solicitud de servicio técnico se procederá a la reparación amparada por la presente garantía.

**Están excluidos de la presente garantía:**

Las partes averiadas por transporte, errores en la instalación, insuficiencia de caudal o anomalía de las instalaciones (hidráulicas, eléctricas y de las distribuciones de combustibles), incorrecto tratamiento del agua de alimentación, corrosiones causadas por condensación o bien agresividad del agua, tratamientos desincrustantes incorrectamente empleados, corrientes parásitas, nivel inadmisiblemente de dureza en el agua, mantenimiento inadecuado, negligencia en el uso, congelamiento del agua de la instalación, falta de agua, ineficiencia en el funcionamiento del conducto de evacuación de gases de la combustión, intromisión de personal no autorizado; aquellas partes sujetas a desgaste normal, como ser, ánodo de magnesio, guarniciones, lámparas indicadoras, perillas de control, por causas no dependientes de CALDAIA.

**LA GARANTÍA SE ENTIENDE VENCIDA UNA VEZ QUE NO SON RESPETADAS LAS SIGUIENTES PRESCRIPCIONES:**

- Los productos deben ser instalados según las reglas del arte y con respeto a las reglamentaciones y leyes en vigencia y las recomendaciones del presente manual.
- Toda vez que se utilice la caldera para otro uso distinto del proyectado.
- El producto no se encuentre abonado en su totalidad.
- Ausencia de la inspección anual recomendada.

**RESPONSABILIDAD:**

El personal autorizado de CALDAIA interviene sólo a título de asistencia técnica en relación con el usuario; el instalador es el responsable de las instalaciones que deberán respetar las prescripciones técnicas y el matriculado de gas, indicadas en el presente certificado. Además de cumplir con el manual de instalación y uso del aparato.

Nadie está autorizado a modificar los términos de la presente garantía ni entregar otros, ya sean verbales o escritos.

**Foro competente. Tribunales de Capital Federal.**

**Importante: Para su seguridad y la nuestra, completar los datos requeridos.**

Nº de Serie	Modelo de Caldera _____	Fecha de puesta en marcha _____
<input type="text"/>	Empresa Instaladora _____	
	Firma responsable técnico de la empresa instaladora _____	
	Aclaración _____	D.N.I. _____

**Extensión opcional de la garantía:**

CALDAIA extenderá el plazo de garantía a 24 meses a partir de la puesta en marcha del equipo cuando el cliente lo solicite. El plazo límite para la puesta en marcha del equipo es de 6 meses a partir de la fecha de factura.

Para dicha extensión, se debe completar el formulario correspondiente en nuestra página, [www.caldaia.com.ar](http://www.caldaia.com.ar), y enviarlo a CALDAIA. El servicio técnico autorizado deberá controlar la puesta en marcha del equipo y en ese momento certificará la garantía. Se comunicará al cliente el costo de la visita y se realizará la certificación en un plazo no mayor a 15 días a partir de la solicitud.

**Condiciones de la extensión opcional de la garantía:**

En ningún caso la extensión de la garantía podrá superar los 30 meses a partir de la fecha de venta de la caldera. Se fija un radio de acción de 50 Km desde la ubicación del servicio técnico autorizado para la opción de la garantía extendida.



**MOM 3423**  
(C1437AKO)  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel: (00-54-11) 4918-3737  
Fax: (00-54-11) 4918-8743  
e-mail: [info@caldaia.com.ar](mailto:info@caldaia.com.ar)  
[www.caldaia.com.ar](http://www.caldaia.com.ar)

**Caldaia®**